まもる君Light48 収納機器許容発熱量一覧表

L48F	ACファン×1				ACファン×2				静音ACファン×1				静音ACファン×2				熱交換器				クーラー（ノンフロン ノンドレン）				L48F
	W		kj/h		W		kj/h		W		kj/h		W		kj/h		W		kj/h		W		kj/h		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
444	219	248	789	892	398	455	1,433	1,638	183	176	661	635	326	312	1,175	1,124	157	177	566	637	-	-	-	-	**444**
445	224	253	809	912	403	460	1,452	1,658	189	182	680	654	332	317	1,195	1,143	164	184	591	662	-	-	-	-	**445**
446	230	258	828	931	408	466	1,471	1,677	194	187	699	674	337	323	1,214	1,163	172	192	620	691	-	-	-	-	**446**
447	235	264	848	951	414	471	1,491	1,697	200	192	719	693	342	328	1,234	1,182	179	199	645	716	-	-	-	-	**447**
454	226	255	815	918	405	462	1,458	1,664	191	183	686	661	333	319	1,201	1,150	217	247	781	889	-	-	-	-	**454**
455	232	261	837	940	411	468	1,481	1,687	197	190	709	683	340	325	1,223	1,172	225	255	812	920	-	-	-	-	**455**
456	239	267	860	963	417	474	1,503	1,709	203	196	731	705	346	332	1,246	1,194	234	264	843	952	-	-	-	-	**456**
457	245	273	882	985	423	481	1,525	1,731	209	202	753	728	352	338	1,268	1,217	243	273	875	983	-	-	-	-	**457**
464	233	262	841	944	412	469	1,484	1,690	198	191	712	687	341	326	1,227	1,176	227	257	817	925	-	-	-	-	**464**
465	240	269	866	969	419	476	1,510	1,715	205	198	738	712	348	333	1,252	1,201	237	267	853	961	-	-	-	-	**465**
466	247	276	892	994	426	483	1,535	1,741	212	205	763	737	355	340	1,278	1,226	246	276	888	996	-	-	-	-	**466**
467	254	283	917	1,020	433	490	1,560	1,766	219	212	788	762	362	347	1,303	1,251	256	286	923	1,031	-	-	-	-	**467**
544	224	253	809	912	403	460	1,452	1,658	189	182	680	654	332	317	1,195	1,143	164	184	591	662	-	-	-	-	**544**
545	230	259	830	932	409	466	1,473	1,679	195	187	701	675	337	323	1,216	1,164	172	192	620	691	-	-	-	-	**545**
546	236	265	850	953	415	472	1,494	1,700	200	193	722	696	343	329	1,236	1,185	181	201	649	721	-	-	-	-	**546**
547	242	270	871	974	420	478	1,515	1,721	206	199	743	717	349	335	1,257	1,206	189	209	679	750	-	-	-	-	**547**
554	232	261	837	940	411	468	1,481	1,687	197	190	709	683	340	325	1,223	1,172	225	255	812	920	-	-	-	-	**554**
555	239	268	861	964	418	475	1,505	1,710	203	196	733	707	346	332	1,247	1,196	235	265	846	954	-	-	-	-	**555**
556	246	274	885	988	424	481	1,528	1,734	210	203	756	731	353	339	1,271	1,220	244	274	879	987	-	-	-	-	**556**
557	252	281	909	1,012	431	488	1,552	1,758	217	209	780	754	359	345	1,295	1,243	253	283	912	1,020	-	-	-	-	**557**
564	240	269	866	969	419	476	1,510	1,715	205	198	738	712	348	333	1,252	1,201	237	267	853	961	652	652	2,350	2,350	**564**
565	248	276	893	996	426	484	1,536	1,742	212	205	764	739	355	341	1,279	1,227	247	277	890	998	645	645	2,324	2,324	**565**
566	255	284	920	1,023	434	491	1,563	1,769	220	212	791	765	362	348	1,306	1,254	257	287	927	1,035	638	638	2,297	2,297	**566**
567	263	291	946	1,049	441	498	1,590	1,795	227	220	818	792	370	356	1,332	1,281	268	298	965	1,073	630	630	2,270	2,270	**567**
644	230	258	828	931	408	466	1,471	1,677	194	187	699	674	337	323	1,214	1,163	172	192	620	691	-	-	-	-	**644**
645	236	265	850	953	415	472	1,494	1,700	200	193	722	696	343	329	1,236	1,185	181	201	649	721	-	-	-	-	**645**
646	242	271	873	976	421	478	1,516	1,722	207	199	744	718	349	335	1,259	1,207	189	209	683	754	-	-	-	-	**646**
647	248	277	895	998	427	484	1,538	1,744	213	206	766	741	356	341	1,281	1,230	198	218	712	783	-	-	-	-	**647**
654	239	267	860	963	417	474	1,503	1,709	203	196	731	705	346	332	1,246	1,194	234	264	843	952	-	-	-	-	**654**
655	246	274	885	988	424	481	1,528	1,734	210	203	756	731	353	339	1,271	1,220	244	274	879	987	-	-	-	-	**655**
656	253	281	910	1,013	431	488	1,554	1,759	217	210	782	756	360	346	1,296	1,245	254	284	914	1,022	-	-	-	-	**656**
657	260	288	935	1,038	438	495	1,579	1,785	224	217	807	781	367	353	1,321	1,270	264	294	949	1,057	-	-	-	-	**657**
664	247	276	892	994	426	483	1,535	1,741	212	205	763	737	355	340	1,278	1,226	246	276	888	996	645	645	2,325	2,325	**664**
665	255	284	920	1,023	434	491	1,563	1,769	220	212	791	765	362	348	1,306	1,254	257	287	927	1,035	638	638	2,297	2,297	**665**
666	263	292	948	1,051	442	499	1,591	1,797	227	220	819	793	370	356	1,334	1,282	268	298	967	1,075	630	630	2,269	2,269	**666**
667	271	299	976	1,079	449	507	1,619	1,825	235	228	847	821	378	364	1,362	1,310	279	309	1,006	1,114	622	622	2,241	2,241	**667**
744	235	264	848	951	414	471	1,491	1,697	200	192	719	693	342	328	1,234	1,182	179	199	645	716	-	-	-	-	**744**
745	242	270	871	974	420	478	1,515	1,721	206	199	743	717	349	335	1,257	1,206	189	209	679	750	-	-	-	-	**745**
746	248	277	895	998	427	484	1,538	1,744	213	206	766	741	356	341	1,281	1,230	198	218	712	783	-	-	-	-	**746**
747	255	284	919	1,022	434	491	1,562	1,768	219	212	790	765	362	348	1,305	1,253	207	227	746	817	-	-	-	-	**747**
754	245	273	882	985	423	481	1,525	1,731	209	202	753	728	352	338	1,268	1,217	243	273	875	983	-	-	-	-	**754**
755	252	281	909	1,012	431	488	1,552	1,758	217	209	780	754	359	345	1,295	1,243	253	283	912	1,020	-	-	-	-	**755**
756	260	288	935	1,038	438	495	1,579	1,785	224	217	807	781	367	353	1,321	1,270	264	294	949	1,057	-	-	-	-	**756**
757	267	296	962	1,064	446	503	1,605	1,811	231	224	833	808	374	360	1,348	1,297	274	304	987	1,095	-	-	-	-	**757**
764	254	283	917	1,020	433	490	1,560	1,766	219	212	788	762	362	347	1,303	1,251	256	286	923	1,031	638	638	2,300	2,300	**764**
765	263	291	946	1,049	441	498	1,590	1,795	227	220	818	792	370	356	1,332	1,281	268	298	965	1,073	630	630	2,270	2,270	**765**
766	271	299	976	1,079	449	507	1,619	1,825	235	228	847	821	378	364	1,362	1,310	279	309	1,006	1,114	622	622	2,241	2,241	**766**
767	279	308	1,005	1,108	458	515	1,649	1,855	243	236	877	851	386	372	1,391	1,340	291	321	1,047	1,155	614	614	2,211	2,211	**767**

※上記の計算結果はあくまでも机上計算値です。設置される環境（直射日光、風通し、炉などの発熱体の付近）によって、許容発熱量が異なりますのでご了承ください。
※収納機器許容発熱量の値算出については、周辺温度を・ファンタイプ30℃・熱交換器タイプ28℃・クーラータイプ40℃で計算しております。
※収納される機器として一般のパソコンを想定しており、パソコンの稼働率を70%と見立てて算出しております。ワークステーション等を収納される場合は、再計算が必要です。
【計算方法】それぞれの計算結果に対して、「計算結果値×0.7」で再計算してください。